



# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

Wiesmeier Fernmeldetechnik gmbh  
Fürstenfelderstraße 2  
DE-85232 Bergkirchen-Feldgeding

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brand- schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 296033	4	17.01.2021	16.01.2025

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Handfeuermelder / Manual call point  
DKM 0900rt

Verwendung  
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen  
in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2543:2018-05  
EN 54-11:2001 + A1:2005

Köln, den 04.03.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 296033 vom/ dated 04.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Handfeuermelder / Manual Call Point	DKM 0900rt		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 296033 vom/ dated 04.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports:	BMA 96051 BMA 00051 BMA 08091	30.09.1996 24.09.2000 18.09.2008	
Stromlaufplan / Circuit Diagram	DKM901-1901.00 SP	19.08.1999	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DKM901- 1901.00 Bp	19.08.1999	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	FMG-D	02.05.1995	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	FMGT-B01	02.05.1995	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	SP	02.05.1995	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DK	02.05.1995	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	FB-01	02.05.1995	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 296033 vom/ dated 04.03.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Handfeuermelder Typ DKM 0900rt entspricht dem Typ B und ist in den Varianten -  
'Anwendung im Freien' und 'Anwendung in Gebäuden' erhältlich.

Zur Anwendung im Freien ist der Melder mit einem Dichtgummi versehen.

Technische Daten (nach Herstellerangaben)

Betriebsspannung (DC): 24 V

The manual call point type DKM 0900rt complies with Type B and is available for the 'use  
in buildings' and for 'outdoor applications'.

For outdoor applications the manual call point is provided with a seal gum.

Technical data (manufacturer's specification)

Operating voltage (DC): 24 V